



检测报告

Test Report

送检企业: 江西圣辉生化科技有限公司

样品名称: 新能源汽车控火毯 (矿纤)

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



样品名称	: 新能源汽车控火毯 (矿纤)	型号规格	: 6m*9m
商标	: DTE	样品数量	: 2 副
委托单位	: 江西圣辉生化科技有限公司		
委托单位地址	: 江西省南昌经济技术开发区鼎迅丁香工业园		
生产单位	: 江西圣辉生化科技有限公司		
生产单位地址	: 江西省南昌经济技术开发区鼎迅丁香工业园		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2024 年 04 月 09 日-2024 年 04 月 21 日
签发日期	: 2024 年 04 月 21 日		
检验依据	: 根据客户要求 (采用 800±50℃ 火焰测试, 记录开始点火到样品被烧穿的时间进行。)		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 62%
测试结果	: 经检验, 样品被烧穿的时间 > 2h, 符合客户要求。		

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



序号	检测项目	检测指标	检测结果	单项判定
1	耐火性能	记录开始点火到样品被烧穿的时间 (采用 800±50°C 火焰测试)	未被烧穿, 被烧穿的时间 > 2h	符合要求
2	颜色	控火毯为灰色	控火毯为灰色	合格
3	尺寸	6m*9m	6m*9m	合格
4	厚度	0.4mm	0.4mm	合格
5	耐火极限	> 120min	120min	合格
6	火焰温度	800±50°C	810°C	合格



产品图片



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Address: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com